

AHB signalizācija

1. AHB signalizācijas apraksts un komplektācija.

Šī signalizācija paredzēta, lai brīdinātu:

- par paaugstinātu naftas produktu līmeni separatorā;
- par palielinātu nogulšņu daudzumu smilšu separatorā.

Signalizācijas komplekts **AHB** sastāv no trim galvenajiem elementiem - vadības paneļa un diviem detektoriem (naftas produktu un nogulšņu).

Uz vadības paneļa brīdinājuma signāls ir redzams vizuāli, kā arī brīdinājuma signāls tiek raidīts akustiski.



AHB signalizācijas komplektā ietilpst:

- viens PVC vadības panelis IP67, 190x280x140 mm, 230V 1F;
- viens nerūsējošā tērauda fiksējošais kronšteins, kuru var stiprināt grodu apkopes lūkas augšējā daļā;
- viens naftas produktu detektors ATEX Ø 24mm ar 10 m kabeli (Eex ia IIC T6 IP68);
- viens nogulšņu detektors IP 68 instalēts PVC Ø 25 caurulē ar 10 m armētu kabeli.

2. Maksimālā pielaujamā distance starp:

- vadības paneli un naftas produktu detektoru ir 100 m (kabelis 2*1,5 mm²);
- vadības paneli un nogulšņu detektoru ir 60 m (kabelis 5*0,22 mm²).

SIA „ASMĀRA”

Reģ.Nr. LV40003345081
tālrunis/fakss: 67910874
Pērļu iela 7, Saulkrastu l.t.
Zvejniekiems, Saulkrastu nov., LV2161
asmara@asmara.lv

AS „Swedbank”

LV05HABA0551000402089
HABALV22

www.asmara.lv